Inteligentní automatizace pro objekt XXX - Programovací mapa

Copyright (c) 2015 Tefora s.r.o.

Vypínač	Typ	LH krátký	LH dlouhý	LD krátký	LD dlouhý	PH krátký	PH dlouhý	PD krátký	PD dlouhý	Poznámka
101.1	xxxx	Stříška ON 1min		Stříška OFF		Strop ON 1min		Strop OFF		
101.1DIN1	x	Nepřítomnost OFF	Světla vše OFF Nepřítomnost ON							Mechanický vypínač (připojený na vstup sběrnicového)
101.2	xxxx	Rolety vše UP		Rolety vše DOWN		Roleta UP		Roleta DOWN		
102	xxxx	Strop ON		Strop OFF		Roleta UP		Roleta DOWN		
103	xxxx	Roleta UP		Roleta DOWN		Strop ON		Strop OFF		
104.1	xxxx	Strop ON		Strop OFF		Roleta UP		Roleta DOWN		
104.2	xxxx	Stěna ON		Stěna OFF		Strop ON		Strop OFF		
105	xxxx	Půda ON		Půda OFF		Strop ON		Strop OFF		
105DIN1	x	Rekuperuj ON 1sec								Mechanický vypínač (připojený na vstup sběrnicového)
106	xxxx	Strop ON		Strop OFF		Roleta UP		Roleta DOWN		
107.1	xxxx	KK ON		KK OFF		Rolety L+P UP		Rolety L+P DOWN		
107.2	xxxx	Strop ON	Strop DIM+	Strop OFF	Strop DIM+	LED ON	LED DIM+	LED OFF	LED DIM-	
107.3	xxxx	LED ON	LED DIM+	LED OFF	LED DIM-	Strop ON	Strop DIM+	Strop OFF	Strop DIM+	
107.4	xxxx	Rolety L+P UP		Rolety L+P DOWN		KK ON		KK OFF		
107.5	xxxx	Linka ON		Linka OFF		Rekuperuj ON 1sec				
107.6	xxxx	Fasada ON		Fasada OFF		KK ON		KK OFF		
107.7	xxxx	Roleta L UP		Roleta L DOWN		Roleta P UP		Roleta P DOWN		
108.1	xx	Strop ON		Strop OFF						
108.2	xx	Strop ON		Strop OFF						
108.3	xx	Strop ON		Strop OFF						
109.1	xxxx	Strop ON		Strop OFF		LED ON	LED DIM+	LED OFF	LED DIM-	
109.2	xxxx	Roleta UP		Roleta DOWN		Stěna ON		Stěna OFF		
110.1	xxxx	Strop ON		Strop OFF		Stěna ON		Stěna OFF		
110.1DIN1	x	Rekuperuj ON 1sec								Mechanický vypínač (připojený na vstup sběrnicového)
110.2	xxxx	Roleta UP		Roleta DOWN		Stěna ON		Stěna OFF		
Událost		**Reakce**								
PIR stříška	pir	Stříška ON 1min								
PIR 101	pir	101 strop ON 1min								
PIR 105	pir	105 strop ON 1min Nepřítomnost OFF								
PIR 108	pir	108 strop ON 1min Nepřítomnost OFF								
Startup	scéna	108 strop ON 1min 107 KK ON 10min								Akce při startu systému (např. po výpadku proudu)
Nepřítomnost ON	scéna	PumpDisable ON								
Nepřítomnost OFF	scéna	PumpDisable OFF								
Každých 60 minut	scéna	ČOV ON 15min CerpKond ON 5min								